



(例)

公共樹設置標準図 (標準) S = 1/30

注：数値単位mm



水道管等が支障となる場合。



高原町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則 (第3条関係)

別表第1

種別	内径
小便所、手洗器及び洗面器接続管	50ミリメートル以上100ミリメートル以下
浴槽(家庭用)及び炊事場接続管	50ミリメートル以上100ミリメートル以下
大便器接続管	100ミリメートル

別表第2

排水人口(人)	排水管の内径(mm)
150未満	100 (勾配 2.0/100以上) 20% (ℎ ⁻ -ミル)以上
150以上~300未満	150 (勾配 1.5/100以上) 15% (ℎ ⁻ -ミル)以上
300以上~500未満	200 (勾配 1.2/100以上) 12% (ℎ ⁻ -ミル)以上