

〔令和7年9月1日 採取〕

計量の対象	単位	計量結果				基準値 (農業用水基準)
		南俣土地改良区 取水口 千谷湧水①	高原高千穂 土地改良区 取水口 高崎川	湯之元土地改良 区 取水口 御池川	井の原水利組合 取水口 炭床川	
水素イオン濃度 (pH)	—	6.7(25℃)	7.0(25℃)	7.5(25℃)	7.3(25℃)	6.0～7.5
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	0.5未満	1.6	1.0	1.3	6mg/L 以下
浮遊物質 (SS)	mg/L	1未満	33	1	1	100mg/L 以下
溶存酸素 (DO)	mg/L	9.6	8.9	9.9	8.8	5mg/L 以下
全窒素	mg/L	0.9	0.2	0.5	2.8	1mg/L 以下
電気伝導率	mS/m	19	19	8.7	16	30mS/m 以下
砒素	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L 以下
全亜鉛	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.5mg/L 以下
銅	mg/L	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L 以下

株式会社 静環検査センター 九州支店